

Tekst på display		Menupunkt	Setpunkt	Indstillet af VVS	Er ændret til	Kommentarer
Temperatur		forsiden				
	ældre beboere	22				svarer til at parallelforskyde varmenkurven 5 °C
	yngre beboere	20				
Mode	Auto, med temp. udkobling					ECL 110: Indstilling aftales med beboer.
	Komfort, altid med lidt varme					
Fremløbstemp./Hældning		2175				
	gl. radiatoranlæg		1,4			
	nyere rad. anlæg		1,2			
	gulvvarme		0,5 - 0,6			
	1-strengsanlæg		0,8 til 1,1			
Fremløbstemp./ Forskydning		2176	0, for ECL110			
Fremløbstemp./Max. Temp		2178				
	gl. radiatoranlæg		60-65			
	nyere rad. anlæg		55-60			
	gulvvarme		35-43			ikke over 30-32 ved trægulve af hensyn til revner
	1-strengsanlæg		45-55			lavest muligt, afh.af radiatorkapaciteten
Fremløbstemp. min. temp		2177				
	ældre beboere		35			
	yngre beboere		20 -30			lavest, hvis der ikke er gulvvarme
Returtemp grænse		4030	Maks. 35			Lavest muligt
Udkobling		5179	17-22			
Applikation/knækpunkt		7162				
Gl. eller tunge bygninger			45			ca. 5 °C højere fremløbstemp.
Nye eller lette bygninger			40			
Er udeføler placeret, så den ikke får direkte sollys eller varme fra f.eks udendørslampe						ja/nej _____
Er brugsvandstemperatur indstillet til ca. 50 - 52 °C						ja/nej _____
Er der cirkulation på det varme brugvand	ja/nej _____	Hvis ja, er pumpen termostat og urstyret. _____				